

Registrazione Ispezione rete

Comune: **ARQUATA DEL TRONTO**

Impianto: **ARQUATA DEL TRONTO**

Lunghezza Rete Ispezionata

Rete in BP

met **18950**

Rete in AP/MP

metr **33050**

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezione e VSR mt.	Ispezione e PED mt.	Impraticabile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
LOC. COLLE	1350	250	0	BP	15/12/2015		
LOC. PIEDILAMA	450	400	0	BP	15/12/2015		
LOC. PIEDILAMA	950	100	0	MP	15/12/2015		
LOC. FAETE	1000	0	0	BP	15/12/2015		
FEEDER S.P. 20 TRISUNGO - S.SEBASTIANO	9200	200	0	MP	15/12/2015		
LOC. SPELONGA	2900	450	0	BP	15/12/2015		
LOC. VEZZANO	1150	400	0	BP	15/12/2015		
LOC. PESCARA DEL TRONTO	2050	200	0	BP	15/12/2015		
LOC. PESCARA DEL TRONTO	2050	0	0	MP	15/12/2015		
LOC. PRETARE	3800	0	0	MP	15/12/2015		
LOC. PRETARE	2200	400	0	BP	15/12/2015		
FEEDER CAPODACQUA - TUFO	5100	0	0	MP	15/12/2015		
LOC. TUFO	550	0	0	MP	15/12/2015		
LOC. CAPODACQUA	2200	0	0	MP	15/12/2015		
LOC. TRISUNGO	2800	0	0	MP	15/12/2015		
LOC. TRISUNGO	2700	250	0	BP	15/12/2015		
LOC. BORGO	3900	0	0	MP	15/12/2015		
LOC. BORGO	700	0	0	BP	15/12/2015		
LOC. ARQUATA	2200	0	0	MP	15/12/2015		
LOC. ARQUATA	2100	0	0	BP	15/12/2015		

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezione e VSR mt.	Ispezione e PED mt.	Impraticabile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	------	----------------	-------------	-----------------------------------

L'Addetto Tecnico (firma leggibile): M.VISENTIN  A. PACETTI	Responsabile COR
---	------------------

NOTE

RIEPILOGO METRICO CONTABILE

	BP	MP	DATI DI FATTURAZIONE
Totale Rete ispezionata con veicolo:	16600	32750	49350
Totale Rete ispezionata a piedi:	2350	300	2650
Totale Rete non accessibile	0	0	
Totale Tratte in Doppia Tubazione	0	0	
Totale Fughe Classificate	0	0	0

ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW DIGITEC INSPECTRA.
- Ispezione pedonale con strumento a ionizzazione di fiamma Ioniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.
- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+ e CATEX3.

A cura di:



T.D. WILLIAMSON ITALIANA S.r.l.
 Via G. Pastore 12/A
 29029 NIVIANO (PC)
 T. 0523-952129 F. 0523-957811
 E-mail: info@tdwilliamson.it