

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 1 Di 1	
Rapporto n° 04_2017		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: ACCUMULI	
Ispezione eseguita: 3-7 Luglio 2017			Dalle ore: 8 Alle ore: 12		Dalle ore: 13 Alle ore: 18
Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano)			Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input type="checkbox"/> AP/MP <input checked="" type="checkbox"/> BP		
Cliente: ASCOLI RETI GAS			Operatore: MATTEO GOLZI		
Condizioni meteo: Favorevoli			Prova funzionamento: SI		
Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato <input type="checkbox"/> Strum. portatile		Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Matr.: 24590 GAZOMAT INSPECTRA PED Matr.: 370506		Scad. Tarat: 23/02/2018 Scad. Tarat.: 24/02/2018	

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
LOC. ILLICA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE IN SERVIZIO

Totale rete BP ispezionata con automezzo	900,00 m
Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale	700,00 m
Totale rete BP ispezionata in POLIETILENE	100%
Totale rete BP Ispezionata	1.600,00 m

Firma dell'operatore: Matteo Golzi	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile ASCOLI RETI GAS S.R.L. per ricevuta:		