



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

Pag. 1 Di 1

Rapporto n° 002_A ARQUATA DEL TRONTO Cod. Imp. Distribuzione: Comune: ARQUATA DEL TRONTO

Ispezione eseguita il giorno: 19/9/2017 Dalle ore: 8,00 Alle ore: 12,00 Dalle ore: 13,00 Alle ore: 18,00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano) Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BPStrumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA Matr.: 4960613 Scad. Tarat: 23/02/2018
 Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA Matr.: 370506 Scad. Tarat: 24/02/2018

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
LOC. FAETE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
LOC. TRISUNGO	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
LOC. SPELONGA	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
LOC. COLLE DI ARQUATA	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
LOC. PRETARE	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE IN SERVIZIO

Totale rete BP ispezionata con automezzo	4.863,00 m
Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale	700,00 m
Totale rete BP ispezionata in POLIETILENE	100%
Totale rete BP Ispezionata	5.563,00 m

Firma dell'operatore: Mauro Visentin

Totale presunte dispersioni rilevate → 0

Firma Responsabile ASCOLI RETI GAS S.R.L. per ricevuta: