



# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

Pag. 1 Di 1

Rapporto n° 002\_B ARQUATA DEL TRONTO Cod. Imp. Distribuzione: Comune: ARQUATA DEL TRONTO

Ispezione eseguita il giorno: 19/9/2017 Dalle ore: 8,00 Alle ore: 12,00

Dalle ore: 13,00 Alle ore: 18,00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)Pressione di esercizio della condotta ispezionata:  AP/MP  BPStrumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA Matr.: 4960613 Scad. Tarat: 23/02/2018  
 Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA Matr.: 370506 Scad. Tarat: 24/02/2018

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
FEEDER MP	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE IN SERVIZIO

<b>Totale rete MP ispezionata con automezzo</b>	<b>17.057,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>0,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE</b>	<b>100%</b>
<b>Totale rete MP Ispezionata</b>	<b>17.057,00 m</b>

Firma dell'operatore: Mauro Visentin

Totale presunte dispersioni rilevate → 0

Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta: