



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

Pag. 1 Di 1

Rapporto n° 006B_ASCOLI RETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: MONTALTO MARCHE

Ispezione eseguita il giorno: 21/9/2017 Dalle ore: 8,00 Alle ore: 12,00

Dalle ore: 13,00

Alle ore: 18,00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)Pressione di esercizio della
condotta ispezionata: AP/MP BPStrumento Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA
utilizzato: Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRAMatr.: 4960613
Matr.: 370506Scad. Tarat: 23/02/2018
Scad. Tarat.: 24/02/2018

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
FEEDER MP (150 m ped.)	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

Totale rete MP ispezionata con automezzo	8469,00 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	150,00 m
Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE	100%
Totale rete MP Ispezionata	8619,00 m

Firma dell'operatore: Mauro Visentin

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta: