



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 2

Rapporto n° 09_2017	Cod. Imp. Distribuzione:	Comune: VENAROTTA
Ispezione eseguita: 3-7 Luglio 2017	Dalle ore: 8 Alle ore: 12	Dalle ore: 13 Alle ore: 18
Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano)	Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input type="checkbox"/> AP/MP <input checked="" type="checkbox"/> B	
Cliente: ASCOLI RETI GAS	Operatore: MATTEO GOLZI	
Condizioni meteo: Favorevoli	Prova funzionamento: SI	
Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato <input type="checkbox"/> Strum. portatile	Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Matr.: 24590 Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED Matr.: 37506	Scad. Tarat: 23/02/2018 Scad. Tarat: 24/02/2018

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
VIA NARDI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA SABATINI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA MARDI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA CASE SPARSE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA COLLE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA 2 STRADA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA 3 STRADA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA IV NOVEMBRE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA CONA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile ASCOLI RETI GAS S.R.L. per ricevuta:



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 2 Di 2

Rapporto n° 09_2017

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: VENAROTTA

Ispezione eseguita: 3-7 Luglio 2017 Dalle ore:8 Alle ore: 12

Dalle ore: 13 Alle ore: 18

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP B

Cliente: ASCOLI RETI GAS

Operatore: MATTEO GOLZI

Condizioni meteo: Favorevoli

Prova funzionamento: SI

Strumento Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Matr.: 24590

Scad. Tarat: 23/02/2018

utilizzato: Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED Matr.: 37506

Scad. Tarat.: 24/02/2018

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

Totale rete BP ispezionata con automezzo	3.750,00 m
Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale	0,00 m
Totale rete BP ispezionata in POLIETILENE	100%
Totale rete BP Ispezionata	3.750,00 m

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile ASCOLI RETI GAS S.R.L. per ricevuta: