



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 1

Rapporto n° 08_2017

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: VENAROTTA

Ispezione eseguita: 3-7 Luglio 2017 Dalle ore:8 Alle ore: 12

Dalle ore: 13 Alle ore: 18

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP B

Cliente: ASCOLI RETI GAS

Operatore: MATTEO GOLZI

Condizioni meteo: Favorevoli

Prova funzionamento: SI

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR** Matr.: **24590**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED** Matr.: **37506**Scad. Tarat: **23/02/2018**
Scad. Tarat.: **24/02/2018**

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
STRADA PROVINCIALE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA SABATINI	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
STRADA PER FRAZIONE CASTELLO	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

Totale rete MP ispezionata con automezzo	4.300,00 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	0,00 m
Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE	100%
Totale rete MP Ispezionata	4.300,00 m

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate → 0

Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta: