

Rapporto n° 002_B ARQUATA DEL TRONTO Cod. Imp. Distribuzione: Comune: ARQUATA DEL TRONTO

Ispezione eseguita il giorno: 19/9/2017 Dalle ore: 8,00 Alle ore: 12,00 Dalle ore: 13,00 Alle ore: 18,00


 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano) Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **4960613** Scad. Tarat: **23/02/2018**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **370506** Scad. Tarat.: **24/02/2018**

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
FEEDER MP	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE IN SERVIZIO

Totale rete MP ispezionata con automezzo	21.346,00 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	0,00 m
Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE	100%
Totale rete MP Ispezionata	21.346,00 m



Firma dell'operatore: Mauro Visentin	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta:		

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.