TEKNEGAS S.R.L.	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS	Pag. 1 Di 1

Rapporto n° 005B_ASCOLI RETE GAS	Cod. Imp. Distribuzione:	**Comune: MONTE VIDON COMBATTE**
Ispezione eseguita il giorno: 12/9/2018 Dalle ore: **8,00** Alle ore: **12,00**	Dalle ore: **13,00** Alle ore: **18,00**	
Gas distribuito: □ GPL ☒ Gas naturale (metano)	Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☒AP/MP □BP	
Strumento utilizzalo: □ Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR** Matr.: 4960613 Scad. Tarat: **09/02/2019** □ Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED.** Matr.: 550510 Scad. Tarat.: **08/02/2019**		

Elenco vie	**Metodo utilizzato**	**Condizioni che influenzano l'ispezione**	**Codice dispersione**
S.P. 56	☐ Pedonale ☒ Automezzo	□ Terreno umido □ Brezza □ Presenza idrocarburi □ Presenza di biogas □ Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

Totale rete MP ispezionata con automezzo	**7709,00 m**
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	**500,00 m**
Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE	**100%**
Totale rete MP Ispezionata	**8209,00 m**

FIrma dell'operatore: Mauro Visentin	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta:		

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.