

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		Pag. 1 Di 1
Rapporto n° 003_ASCOLI RETE GAS		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: MONTEGALLO GPL
Ispezione eseguita il giorno: 22/12/2022 Dalle ore: 8:00 Alle ore: 12:00			Dalle ore: 13,00 Alle ore: 18,00	
Gas distribuito: ☒ GPL ☐ Gas naturale (metano)			Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☒ AP/MP ☐ BP	
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato Modello: ☐ Strum. portatile Modello: HUBERG METREX2		Matr.: 9103		Scad. Tarat.: 06/08/2023

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
LOC. PIANE ASCOLANE	☒ Pedonale ☐ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas ☐ Tubazione parallela	
LOC. CASE SAE	☒ Pedonale ☐ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas ☐ Tubazione parallela	
LOC. BALZO	☒ Pedonale ☐ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas ☐ Tubazione parallela	

Totale rete ispezionata con automezzo	0,00 m
Totale rete ispezionata con ricerca pedonale	2783,00 m
Totale rete MP GPL Ispezionata	2783,00 m

Firma dell'operatore: Matteo Golzi 	Totale presunte dispersioni rilevate	0
Firma Responsabile ASCOLI RETI GAS S.R.L. per ricevuta:		

