



Rapporto n°	032025_ASCOLI RETI GAS_MP	Comune:	MONTE RINALDO
Impianto:	MONTE RINALDO	Cod. Impianto:	
Cliente:	ASCOLI RETI GAS S.R.L.	Operatore:	LORENZO GRIECO
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 02/04/2026
	GMI GS 700 Strumento Pedonale	Matr. 721032	Scad. Tarat: 15/11/2025

DATA	VIA	TIPO ISPEZIONE	CODICE DISPERSIONE
29/10/2025	LOC. MONTERINALDO	Pedonale	
		Veicolare	

Rapporto n°	032025_ASCOLI RETI GAS_MP	Comune:	MONTE RINALDO
Impianto:	MONTE RINALDO	Cod. Impianto:	
Cliente:	ASCOLI RETI GAS S.R.L.	Operatore:	LORENZO GRIECO
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 02/04/2026
	GMI GS 700 Strumento Pedonale	Matr. 721032	Scad. Tarat: 15/11/2025

DATA	VIA	TIPO ISPEZIONE	CODICE DISPERSIONE
------	-----	----------------	--------------------

Totale rete MP ispezionata con automezzo	2.075 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	1.175 m
Totale rete MP ispezionata	3.250 m
Totale dispersioni localizzate	0

Firma dell'operatore: 	Verifica Resp. Teknegas: 
Firma Responsabile ASCOLI RETI GAS S.R.L. per ricevuta:	