

Rapporto n°	042025_ASCOLI RETI GAS_BP	Comune:	MONTE VIDON COMBATTE
Impianto:	MONTE VIDON COMBATTE	Cod. Impianto:	
Cliente:	ASCOLI RETI GAS S.R.L.	Operatore:	LORENZO GRIECO
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato GMI GS 700 Strumento Pedonale	Matr. 461020 Matr. 721032	Scad. Tarat: 02/04/2026 Scad. Tarat: 15/11/2025

DATA	VIA	TIPO ISPEZIONE	CODICE DISPERSIONE
29/10/2025	S.P. 56	Pedonale	
		Veicolare	
	VIA CESARE BATTISTI	Pedonale	
	VIA GUGLIELMO MARCONI	Pedonale	
	VIA MADONNA DEGLI ANGELI	Pedonale	
	VIA PIAVE	Pedonale	
	VIALE DELLA VITTORIA	Pedonale	

Rapporto n°	042025_ASCOLI RETI GAS_BP	Comune:	MONTE VIDON COMBATTE
Impianto:	MONTE VIDON COMBATTE	Cod. Impianto:	
Cliente:	ASCOLI RETI GAS S.R.L.	Operatore:	LORENZO GRIECO
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato GMI GS 700 Strumento Pedonale	Matr. 461020 Matr. 721032	Scad. Tarat: 02/04/2026 Scad. Tarat: 15/11/2025

DATA	VIA	TIPO ISPEZIONE	CODICE DISPERSSIONE

Totale rete BP ispezionata con automezzo	1.738 m
Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale	1.276 m
Totale rete BP ispezionata	3.015 m
Totale dispersioni localizzate	0

Firma dell'operatore:	LORENZO GRIECO	Verifica Resp. Teknegas:	ROBERTO DI LUCCHIO
Firma Responsabile ASCOLI RETI GAS S.R.L. per ricevuta:			