



Rapporto n°	<b>052025_ASCOLI RETI GAS_BP</b>	Comune:	<b>MONTELPARO</b>
Impianto:	MONTELPARO	Cod. Impianto:	
Cliente:	ASCOLI RETI GAS S.R.L.	Operatore:	LORENZO GRIECO
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 02/04/2026
	GMI GS 700 Strumento Pedonale	Matr. 721032	Scad. Tarat: 15/11/2025

DATA	VIA	TIPO ISPEZIONE	CODICE DISPERSIONE
29/10/2025	C.DA COLLE CARBONE	Pedonale	
		Veicolare	
	C.DA SALA	Pedonale	
		Veicolare	
	LARGO GIACOMO LEOPARDI	Veicolare	
	VIA CASTELLO	Pedonale	
		Veicolare	
	VIA CATANOVETTA	Pedonale	
	VIA CATTIGLIANO	Pedonale	
		Veicolare	
	VIA MARIA NOVELLA S.	Pedonale	
		Veicolare	
	VIA ROMA	Veicolare	
	VIA VALLE	Veicolare	
	VIA VITTORIO EMANUELE II	Pedonale	
		Veicolare	

Rapporto n°	<b>052025_ASCOLI RETI GAS_BP</b>	Comune:	<b>MONTELPARO</b>
Impianto:	MONTELPARO	Cod. Impianto:	
Cliente:	ASCOLI RETI GAS S.R.L.	Operatore:	LORENZO GRIECO
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 02/04/2026
	GMI GS 700 Strumento Pedonale	Matr. 721032	Scad. Tarat: 15/11/2025

DATA	VIA	TIPO ISPEZIONE	CODICE DISPERSIONE
------	-----	----------------	--------------------

<b>Totale rete BP ispezionata con automezzo</b>	<b>1.683 m</b>
<b>Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>614 m</b>
<b>Totale rete BP ispezionata</b>	<b>2.298 m</b>
<b>Totale dispersioni localizzate</b>	<b>0</b>

Firma dell'operatore: 	Verifica Resp. Teknegas: 
Firma Responsabile ASCOLI RETI GAS S.R.L. per ricevuta:	