

Rapporto n°	052025_ASCOLI RETI GAS_MP	Comune:	MONTELPARO
Impianto:	MONTELPARO	Cod. Impianto:	
Cliente:	ASCOLI RETI GAS S.R.L.	Operatore:	LORENZO GRIECO
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato GMI GS 700 Strumento Pedonale	Matr. 461020 Matr. 721032	Scad. Tarat: 02/04/2026 Scad. Tarat: 15/11/2025

DATA	VIA	TIPO ISPEZIONE	CODICE DISPERSIONE
29/10/2025	C.DA SALA	Pedonale	
		Veicolare	
	C.DA SANTA MARIA	Pedonale	
	S.P. 55	Veicolare	

Rapporto n°	052025_ASCOLI RETI GAS_MP	Comune:	MONTELPARO
Impianto:	MONTELPARO	Cod. Impianto:	
Cliente:	ASCOLI RETI GAS S.R.L.	Operatore:	LORENZO GRIECO
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato GMI GS 700 Strumento Pedonale	Matr. 461020 Matr. 721032	Scad. Tarat: 02/04/2026 Scad. Tarat: 15/11/2025

DATA	VIA	TIPO ISPEZIONE	CODICE DISPERSSIONE

Totale rete MP ispezionata con automezzo	3.280 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	563 m
Totale rete MP ispezionata	3.843 m
Totale dispersioni localizzate	0

Firma dell'operatore:	LORENZO GRIECO	Verifica Resp. Teknegas:	ROBERTO DI LUCCHIO
Firma Responsabile ASCOLI RETI GAS S.R.L. per ricevuta:			