

Rapporto n° 062025_ASCOLI RETI GAS_BP		Comune: ORTEZZANO	
Impianto:	MONTELPARO	Cod. Impianto:	
Cliente:	ASCOLI RETI GAS S.R.L.	Operatore:	LORENZO GRIECO
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 02/04/2026
	GMI GS 700 Strumento Pedonale	Matr. 721032	Scad. Tarat: 15/11/2025

DATA	VIA	TIPO ISPEZIONE	CODICE DISPERSIONE
29/10/2025	PIAZZA GIAMPAOLI	Veicolare	
	S.P. 238	Pedonale	
		Veicolare	
	VIA C. CRIVELLI	Veicolare	
	VIA CAMPOFIORE	Veicolare	
	VIA DEL FORNO	Pedonale	
		Veicolare	
	VIA DI PIAZZA	Pedonale	
	VIA G. ROSSINI	Veicolare	
	VIA G. SPONTINI	Pedonale	
		Veicolare	
	VIA GIUSEPPE VERDI	Veicolare	
	VIA GUSEPPE CARBONI	Pedonale	
		Veicolare	
	VIA LORENZO PEROSI	Veicolare	
	VIA O. LICINI	Veicolare	
	VIA P.FAZZINI	Veicolare	
	VIA ROMA	Pedonale	
		Veicolare	
	VIA S. GIROLAMO	Pedonale	
VIA S. LUCA	Pedonale		
	Veicolare		
VIA SANT'ANTONIO	Veicolare		
VIA STRADA NUOVA	Veicolare		
VIA V. PAGANI	Veicolare		

Rapporto n°	062025_ASCOLI RETI GAS_BP	Comune:	ORTEZZANO
Impianto:	MONTELPARO	Cod. Impianto:	
Cliente:	ASCOLI RETI GAS S.R.L.	Operatore:	LORENZO GRIECO
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 02/04/2026
	GMI GS 700 Strumento Pedonale	Matr. 721032	Scad. Tarat: 15/11/2025

DATA	VIA	TIPO ISPEZIONE	CODICE DISPERSIONE
------	-----	----------------	--------------------

Totale rete BP ispezionata con automezzo	3.214 m
Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale	813 m
Totale rete BP ispezionata	4.027 m
Totale dispersioni localizzate	0

Firma dell'operatore:  LORENZO GRIECO	Verifica Resp. Teknegas:  ROBERTO DI LUCCHIO
Firma Responsabile ASCOLI RETI GAS S.R.L. per ricevuta:	