

Rapporto n°	062025_ASCOLI RETI GAS_MP	Comune:	ORTEZZANO
Impianto:	MONTELPARO	Cod. Impianto:	
Cliente:	ASCOLI RETI GAS S.R.L.	Operatore:	LORENZO GRIECO
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato GMI GS 700 Strumento Pedonale	Matr. 461020 Matr. 721032	Scad. Tarat: 02/04/2026 Scad. Tarat: 15/11/2025

DATA	VIA	TIPO ISPEZIONE	CODICE DISPERSIONE
29/10/2025	C.DA CISTERNA	Veicolare	
	C.DA INDACO	Pedonale	
		Veicolare	
	C.DA TRE CANNELLE	Veicolare	
	S.P. 238	Pedonale	
		Veicolare	
	S.P. 56	Pedonale	
	VIA G. SPONTINI	Pedonale	
		Veicolare	
	VIA ROMA	Pedonale	
	VIA STRADA NUOVA	Veicolare	

Rapporto n°	062025_ASCOLI RETI GAS_MP	Comune:	ORTEZZANO
Impianto:	MONTELPARO	Cod. Impianto:	
Cliente:	ASCOLI RETI GAS S.R.L.	Operatore:	LORENZO GRIECO
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato GMI GS 700 Strumento Pedonale	Matr. 461020 Matr. 721032	Scad. Tarat: 02/04/2026 Scad. Tarat: 15/11/2025

DATA	VIA	TIPO ISPEZIONE	CODICE DISPERSSIONE

Totale rete MP ispezionata con automezzo	3.966 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	2.510 m
Totale rete MP ispezionata	6.475 m
Totale dispersioni localizzate	0

Firma dell'operatore:	LORENZO GRIECO	Verifica Resp. Teknegas:	ROBERTO DI LUCCHIO
Firma Responsabile ASCOLI RETI GAS S.R.L. per ricevuta:			